

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Новокузнецка

_____ **С.Н. Кузнецов**

«_____» _____ 2017

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА**

30.11.2017

в 15-00 час.

каб. № 402

Комитет Г и ЗР

1. Рассмотрение вопроса об установке памятника борцу В.П.Манееву и благоустройстве прилегающей территории по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Грдины, бульвар им.В.П.Манеева.

Исполнитель: ООО «Арт-Камень»

Докладчик: Редькин А.О.

Заказчик: Гребенцов П.А.

2. Рассмотрение эскизного проекта размещения здания магазина по улице Рокоссовского в Новоильинском районе города Новокузнецка.

Исполнитель: ООО «ЦГиЗ»

Докладчик: Морева Мария Олеговна

Заказчик: Баранов Е.В.

3. Рассмотрение эскизного проекта размещения здания магазина на пересечении улицы Филиппова и проспекта Строителей в Центральном районе города Новокузнецка.

Исполнитель: ООО «ЦГиЗ»

Докладчик: Стрекалина Наталья Николаевна

Заказчик: Исмаилов Н.А.о.

Присутствовали:

1	Мезенцева Д.В.	заместитель председателя Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка – главный архитектор города
2	Маслов Н.Ю.	заместитель Главы города Новокузнецка – руководитель администрации Центрального района
3	Гартман В.А.	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения территории Орджоникидзевского района
4	Токарев А.В.	председатель Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
5	Храбрый И.А.	главный художник города Новокузнецка
6	Габидулина Р.Р.	начальник отдела городского развития Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
7	Жилина Н.В.	заведующий Сектором градостроительного планирования Отдела городского развития Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка
8	Баранов В.В.	главный специалист Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка
9	Савина И.Н.	председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка
10	Карсакова А.Н.	специалист Управления культуры администрации города Новокузнецка
11	Скаридных С.А.	представитель ГИБДД УВД г.Новокузнецка

12	Маслов Б.М.	Заслуженный архитектор России
13	Тен В.В.	помощник Главы города
14	Цой В.В.	архитектор
15	Тиманов П.Г.	архитектор
16	Редькин А.О.	скульптор
17	Редькин В.О.	скульптор
18	Кузнецова В.С.	представитель Гребенцова П.А.
19	Морева М.О.	архитектор
20	Захаров А.О.	архитектор
21	Стрекалина Н.Н.	архитектор
22	Баранов Е.В.	заказчик
23	Глухов В.В.	представитель Исмаилова Н.А.о

1. Рассмотрение вопроса об установке памятника борцу В.П.Манееву и благоустройстве прилегающей территории по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Грдины, бульвар им.В.П.Манеева.

После обсуждения и обмена мнениями решили:

Одобрить эскизный проект размещения памятника борцу В.П.Манееву и благоустройство прилегающей территории по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Грдины, бульвар им.В.П.Манеева и рекомендовать его к дальнейшей разработке. При разработке рабочей документации особое внимание уделить архитектурной подсветке памятника.

2. Рассмотрение эскизного проекта размещения здания магазина по улице Рокоссовского в Новоильинском районе города Новокузнецка.

После обсуждения и обмена мнениями решили:

Рекомендовать переработать представленный эскизный проект с учетом следующих замечаний и предложений:

Представленные планировочные решения не соответствуют объекту, который соответствует установленному виду разрешенного использования земельного участка – магазины. При проектировании учесть рельеф территории, возможно, рассмотреть террасное архитектурно-композиционное решение, разместить объект с учетом градостроительных регламентов и необходимых парковочных мест в границах отведенной территории.

Переработанный эскизный проект представить на повторное рассмотрение на Градостроительном совете.

3. Рассмотрение эскизного проекта размещения здания магазина на пересечении улицы Филиппова и проспекта Строителей в Центральном районе города Новокузнецка.

После обсуждения и обмена мнениями решили:

Рекомендовать переработать представленный эскизный проект с учетом следующих замечаний и предложений:

Разместить здание с учетом градостроительных регламентов и необходимым количеством парковочных мест в границах отведенной территории, рассмотрев вариант размещения одноэтажного здания и выполнив инсоляционные расчеты. Между существующим зданием и проектируемым необходимо сохранить разрыв. Расстояние между зданиями должно соответствовать нормативным требованиям. Проработать размещение с учетом пешеходных связей и благоустройства.

Переработанный эскизный проект представить на повторное рассмотрение на Градостроительном совете.

Заместитель председателя
Градостроительного совета

Д.В. Мезенцева

Секретарь Градостроительного совета

Н.В. Жилина